



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 7100013490/FNOC/COL/2026/3954
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 02, 2026 जावक की तिथि / Dispatch Date : 20-Mar-26
आवेदक का नाम / Applicant Name : GARIMA VIDYA VIHAR SHIKSHA AVAM SAMAJ SEWA SANSTHA

आवेदक का पता / Applicant Address : SURVEY NO.- 11/2/2, 113/3/1KA, 112/2/1, 113/3/1KH, & 114/1/2/2
VILLAGE CHOTA BANGARDA, INDORE 452001
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 50 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8100 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : GARIMA VIDYA VIHAR SR. SEC. SCHOOL SURVEY NO.- 11/2/2,
113/3/1KA, 112/2/1, 113/3/1KH, INDORE NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 7100013490 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति

GARIMA VIDYA VIHAR SHIKSHA
AVAM SAMAJ SEWA SANSTHA
CHOTA BANGARDA, INDORE

विषय - स्थल GARIMA VIDYA VIHAR SR. SEC SCHOOL Survey No.-112/2, 113/3/1KA, 112/2/1, 113/3/1KH, & 114/1/2 Village
ChotaBangarda, Teh. & Distt. INDORE के प्लॉट एरिया 8100.0 SQ.M.वर्गमीटर पर तथा 10.50 मीटर ऊंचे built up 6606.12 Sq.M
शैक्षणिक भवन की फायर सुरक्ष के संबंध में अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) के संबंध में



अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 7 100013490/FNOC/COL/2026/3954

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar02,2026 जावक की तिथि / Dispatch Date : 20-Mar-26
आवेदक का नाम / Applicant Name : GARIMA VIDYA VIHAR SHIKSHA AVAM SAMAJ SEWA SANSTHA

विषयान्तर्गत- आपके द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन क्रमांक पर आवेदित स्थल GARIMA VIDYA VIHAR SR. SEC SCHOOL Survey No.-112/2, 113/3/1KA, 112/2/, 113/3/1KH, &114/1/2 Village ChotaBangarda, Teh. & Distt. INDORE के प्लाट एरिया 8100.0 SQ.M. वर्गमीटर पर तथा 10.50 मीटर उँचे built up 6606.12 Sq.M शैक्षणिक भवन की अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र / (Fire Safety Certificate) चाहे जाने पर भवन का स्थल निरीक्षण कराया गया तदनुसार निम्नलिखित प्रावधानों /शर्तों के तहत अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है-

01/ गठित समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण किया गया, समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक/स्वामी निम्नलिखित प्रावधानों/शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा ।

02/ गठित समिति के द्वारा प्रभारी फायर अधिकारी नगर निगम, इन्दौर के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है । आवेदन क्रमांक- 7100013490 के द्वारा के उक्त स्थल पर निर्मित भवन को प्रदायित फायर प्लान /प्रो0 पर फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त हुआ है । पूर्व में कार्यालय संचालन नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र क्रमांक : -61000126900/ FNOC/CIT/2025/7821date Mar05, 2025 से जारी किया गया है।

03/ भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार फायर प्रभारी आफिसर नगर पालिका निगम इन्दौर द्वारा भवन के फायर कंसलटेंट एवं संबंधित मैनेजर एवं अन्य की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्स्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है। जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं तथा उपयुक्त फायर फायटिंग व्यवस्था होने का निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

04/ फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।

05/ भवन में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्स फायर फायटिंग सिस्टम हर समय आपरेशन /चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा समस्त फायर उपकरणों के आपरेशन /चालू होने का रिकार्ड मानको /नियमानुसार विधिवत रखा जावे तथा भवन में कार्यरत / उपलब्ध समस्त स्टाफ को भवन में स्थापित फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा। फायर उपकरणों के मानको के निर्धारित समयानुसार रख-रखाव किया जाना अनिवार्य होगा।



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 7100013490/FNOC/COL/2026/3954
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 02, 2026 जावक की तिथि / Dispatch Date : 05-Mar-26
आवेदक का नाम / Applicant Name : GARIMA VIDYA VIHAR SHIKSHA AVAM SAMAJ SEWA SANSTHA

06/ आवेदक स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग 04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्निप्राधिकारी को अग्नि सुरक्षाप्रमाण - पत्र (Fire Safety Certificate) निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

07/ आवेदक / स्वामी भवन में नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारण आई एस मानकों के अनुसार प्रावधानित समय सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

08/आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एनओसी/तथा शर्तों का पालन करना बंधनकारी होगा। अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होंगे।

09/ कार्यालय के पत्र क्रमांक - 89/25 DATE -02-03-2026 के द्वारा शासन के परिपत्र दिनांक 16-12-22के पालन में फायर फीस जमा करने हेतु सूचित किया गया।आवेदक के ऑनलाईनएनएफटी के द्वारा सेराशि ₹011106/-to A/c 6711563186 MUNICIPAL CORPORATION INDORE में जमा की गई।

10 / आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रही अग्नि सुरक्षाप्रमाण-पत्र/(Fire Safety Certificate) जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने कि "एक माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष अग्नि सुरक्षाप्रमाण-पत्र के दिनांक से 'एक माह पूर्व' यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।

11/ उल्लेखित भवनों के स्वामी / संचालकों को भवन प्रत्येक वितीहय वर्ष 30 जून तक निर्धारित परिशिष्ट एवं प्रारूप में अग्नि शमन ऑडिट रिपोर्ट एवं संबंधित विभाग से इलेक्ट्रिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र कार्यालय की फायर शाखा में अग्निशमन प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी

12/ यह प्रमाण-पत्र मात्र अग्निसुरक्षा हेतु है यह भू उपयोग या भवन-अनुज्ञा को मान्यता प्रदाय नहीं करता है और न ही भवन के अधिभोग की अनुमति प्रदान करता है



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 7100013490/FNOC/COL/2026/3954
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 02, 2026 जावक की तिथि / Dispatch Date : 20-Mar-26
आवेदक का नाम / Applicant Name : GARIMA VIDYA VIHAR SHIKSHA AVAM SAMAJ SEWA SANSTHA

गठित समिती की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत Fire Safety Certificate के जारी करने की स्वीकृति "अग्निप्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है। तदनुसार आदेश जारी किया जाता है।
सक्षम अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित /स्वीकृत

KSHITIJ SINGHAL Digitally signed by
KSHITIJ SINGHAL
Date: 2026.03.15
15:03:35 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM

INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh